

Nome e indirizzo del fabbricante:

**Cordivari Srl***Zona Industriale Pagliare 64020 Morro D'oro (TE)*

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del  
prodotto:  
Sistema 3

PICCOLI SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE:  
FOSSE SETTICHE PREFABBRICATE -Norma UNI EN 12566-1

**Prestazione dichiarata**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Prove di tipo
Capacità nominale	2 , 3 e 5 m <sup>3</sup>	UNI EN 12566-11 Test report Istituto Giordano n° 303302/7502/CPD
Tenuta stagna (prova dell'acqua)	Superata Test report Istituto Giordano n°	UNI EN 12566-1 Test report Istituto Giordano n° 303302/7502/CPD
Resistenza allo schiacciamento	Superata	UNI EN 12566-11 Test report Istituto Giordano n° 303302/7502/CPD
Efficienza idraulica	NPD	

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Morro D'oro il 28/06/2013

L' Amministratore unico

Ercole Cordivari  
