

CERTIFICATO

**Proprietario del
certificato**

**Cordivari s.r.l.
Zona Industriale Pagliare
64020 Morro d'Oro TE
ITALIA**

Sito produttivo

033

Prodotto

Collettore solare

Tipo, modello

ASA MQ 2.5 VT 4 CONN

Norme di riferimento

DIN EN 12975-1:2011-01
DIN EN 12975-2:2006-06
DIN EN ISO 9806:2014-06
CEN-KEYMARK-Regolazione del programma per prodotti termici solari versione 31
(2018-03)

Marchio di conformità



Numero di registrazione

011-7S2185 F

Valido fino al

2023-08-31

Diritto di utilizzo

Il presente certificato autorizza ad utilizzare il marchio di conformità di cui sopra in relazione al numero di matricola indicato.

Vedi allegato per ulteriori indicazioni.

ALLEGATO

Pagina 1 a 1

Certificato

011-7S2185 F del 2018-07-19

Dati tecnici

Cfr.scheda tecnica del verbale di collaudo di 2014-03-17

Osservazione/i:

- La prova di resistenza al gelo secondo la norma DIN EN 12975-2, paragrafo 5.8 non è necessaria. Secondo le indicazioni del produttore, i collettori certificati possono essere utilizzati in zone a rischio di gelo soltanto se si fa uso di un adeguato anticongelante od adeguato sistema del collaudo anticongelante.
- Il test opzionale di resistenza agli urti secondo la norma DIN EN 12975-2, paragrafo 5.10 non è stato eseguito.

**Laboratorio di prova/
Ufficio di controllo**

Universität Stuttgart
Institut für Thermodynamik und
Wärmetechnik (ITW)
Pfaffenwaldring 6
70569 Stuttgart
GERMANIA

Rapporti di collaudo

14COL1198, 14COL1198Q di 2014-03-17
14COL1198/1, 14COL1198Q/1 di 2017-09-13

