

DICHIARAZIONE PER SCALDACQUA ELETTRICI A POMPA DI CALORE

La Società **CORDIVARI S.R.L.**, con sede legale in Morro D'Oro (TE), Via Zona Industriale Pagliare, dichiara che gli scaldacqua elettrici a pompa di calore Aria-Acqua di seguito elencati:

Modello*	Capacità (lt)	P rated (kW)**	P rated (kW)***	P. el. (kW)***	COP***	Classe Energetica (UE 812/2013)
BOLLYTERM HP NET 200	205	1,62 (3,12)**	1,85 (3,35)**	550 (2050)**	3,04	A+
BOLLYTERM HP NET 300	293	1,67 (3,17)**	1,85 (3,35)**	550 (2050)**	3,33	A+
BOLLYTERM HP NET 200 Wi-Fi	205	1,62 (3,12)**	1,85 (3,35)**	550 (2050)**	3,04	A+
BOLLYTERM HP NET 300 Wi-Fi	293	1,67 (3,17)**	1,85 (3,35)**	550 (2050)**	3,33	A+
BOLLYTERM HP1 NET 200 Wi-Fi	205	1,62 (3,12)**	1,85 (3,35)**	550 (2050)**	3,04	A+
BOLLYTERM HP1 NET 300 Wi-Fi	293	1,67 (3,17)**	1,85 (3,35)**	550 (2050)**	3,33	A+
BOLLYTERM HP2 NET 300	293	1,67 (3,17)**	1,85 (3,35)**	550 (2050)**	3,33	A+
BOLLYTERM HP2 NET 300 Wi-Fi	293	1,67 (3,17)**	1,85 (3,35)**	550 (2050)**	3,33	A+
BOLLYTERM HOME R290 - 80	80	0,9 (2,4)**	1 (2,5)**	365 (1865)**	3,74	A+
BOLLYTERM HOME R290 - 110	110	0,9 (2,4)**	1 (2,5)**	365 (1865)**	3,74	A+

(*) Per il dettaglio delle condizioni e dei risultati del test si veda il fascicolo tecnico contenuto nella documentazione dell'apparecchio

(**) Potenza termica complessiva con Resistenza Elettrica in funzione

(***) Secondo EN 16147 (T aria 14°C, T acqua da 10°C a 55°C)

(****) Secondo EN 16147 (T aria 20°C, T acqua da 10°C a 55°C)

soddisfano i requisiti di legge di cui alla tabella n.3 dell'allegato I del DM 7 agosto 2025 "Conto Termico 3.0". In particolare, sono pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria appartenenti alla classe A+ di efficienza energetica maturata secondo il Regolamento Europeo 812/2013.

Luogo, Data di rilascio

Morro D'Oro, lì 07 gennaio 2026

Cav. Ercole Cordivari
Amministratore unico

