

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ECOBONUS 65% - SCALDACQUA ELETTRICO A POMPA DI CALORE -

La società: **Cordivari S.r.l.**
via zona Industriale Pagliare
64020 Morro D'Oro (TE) ITALY

dichiara

che gli scaldacqua elettrici a pompa di calore aria-acqua di seguito elencati:

Marchio	Modello*	Volume (lt)	Potenza Termica Resa (W)	Potenza Elettrica Assorbita (W)	COP
CORDIVARI	BOLLYTERM HP	200	2399 (3899)**	805 (2305)**	2,980***
CORDIVARI	BOLLYTERM HP	300	2343 (3843)**	805 (2305)**	2,910***
CORDIVARI	BOLLYTERM HP1	200	2399 (3899)**	805 (2305)**	2,980***
CORDIVARI	BOLLYTERM HP1	300	2343 (3843)**	805 (2305)**	2,910***
CORDIVARI	BOLLYTERM HP2	300	2343 (3843)**	805 (2305)**	2,910***
CORDIVARI	BOLLYTERM HOME	80	1000 (2500)**	430 (1930)**	2,830****
CORDIVARI	BOLLYTERM HOME	110	1000 (2500)**	430 (1930)**	2,604****

(*) Per il dettaglio delle condizioni e dei risultati del test si veda il fascicolo tecnico contenuto nella documentazione dell'apparecchio.

(**) Potenza Termica complessiva con Resistenza Elettrica in funzione.

(***) COP secondo EN 16147 (T aria 20°C, T acqua da 15°C a 55°C) – Scheda di Prodotto UE 812/2013.

(****) COP secondo EN 16147 (T aria 20°C, T acqua da 10°C a 50°C) – Scheda di Prodotto UE 812/2013.

soddisfano i requisiti tecnici specifici indicati nel Decreto Legislativo del 03/03/2011 n.28 [G.U. 28/03/11 n.71] nell'allegato 2, punto 3, lettera c) "Requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell'accesso agli incentivi nazionali (COP > 2.6), misurato secondo la metodologia indicata nella norma EN 16147".

Pertanto, i prodotti menzionati, soddisfano i requisiti per l'accesso alle detrazioni fiscali per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore (legge finanziaria 2007 comma 347) previsti dalla Legge n.214 del 22/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Luogo, Data di rilascio

Morro D'Oro, li 26 ottobre 2023

Firma del legale rappresentante

CORDIVARI S.r.l.
(L'Amministratore Unico)
Ercolo Cordivari