

DICHIARAZIONE PER POMPE DI CALORE VESTALIS

La Società: **Cordivari S.r.l.**
Via Zona Industriale Pagliare
64020 Morro D'Oro (TE) ITALY

dichiara

che le pompe di calore monoblocco Vestalis sotto riportate, soddisfano i requisiti di legge di cui alla tabella n.3 dell'allegato I del DM 16 febbraio 2016 di aggiornamento del DM 28/12/2012 c.d. Conto Termico.

Inoltre, la Cordivari S.r.l., dichiara e garantisce che i valori di COP e di Pt (kW) dei modelli sotto riportati, sono stati determinati con prove effettuate in conformità alla UNI EN 14511 nelle condizioni di prova indicate nella Tab.3 dell'allegato I del DM 16 febbraio 2016.

Tipologia di intervento	Tipologia di funzionamento	Modello	Potenza termica nominale (kW)	Presenza inverter	COP A7/W35
2A	Elettrica Aria-Acqua	Vestalis 7 kW	9,06	si	4,43
2A	Elettrica Aria-Acqua	Vestalis 11 kW	12,00	si	4,40
2A	Elettrica Aria-Acqua	Vestalis 16 kW Monofase	15,94	si	4,47
2A	Elettrica Aria-Acqua	Vestalis 16 kW Trifase	15,93	si	4,54

La Cordivari S.r.l. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto, e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche orientate a migliorarne le caratteristiche tecniche.

Luogo, Data di rilascio

Morro D'Oro, li 13 dicembre 2023

Firma del legale rappresentante

CORDIVARI S.r.l.
(L'Amministratore Unico)
Ercolo Cordivari